


# SLP-075 VB/1 S

## Überspannungsschutzgeräte (SPD) für Niederspannung / SPD Typ 2 / Kombiniert

Kombi-Überspannungsableiter für Systeme TN oder TT oder Signalleitungen

Steckmodul, optische Störungssignalisierung, Fernstörungssignalisierung

- Kombi-Überspannungsableiter (Serienschaltung Varistor + GDT)
- Montage an NS-Anlagen, insb. Unterverteiler, geeignet für Messkreise
- zum Schutz von Anlagen und Ausrüstung gegen die Einwirkung von Blitzüberspannungen in Gebieten mit intensivem Sturmgeschehen oder Schaltüberspannungen oder als die erste Schutzstufe der Messkreise
- kein Ableitstrom



Parametername	Parameterwert
SPD-Typ	T2
Montage	DIN-Schiene 35 mm
Maximale Betriebsspannung $U_c$	75,00 V AC
Maximale Betriebsspannung $U_c$	100,00 V DC
Netzart	TN
Maximale Vorsicherung	125 A gL/gG
Kurzschlussstrom $I_{SCCR}$	35,0 kA
Nennableitstoßstrom (8/20 µs) $I_n$	15,00 kA
maximaler Entladestrom (8/20 µs) $I_{max}$	25,00 kA
Spannungsschutzpegel $U_p$	0,60 kV
Spannungsschutzpegel bei 5 kA $U_p$	0,30 kV
Ansprechzeit $t_a$	100 ns
Min. Querschnitt für Seil	1,00 mm <sup>2</sup>

Max. Querschnitt für Seil	<b>35,00 mm<sup>2</sup></b>
Min. Querschnitt für Litze	<b>1,00 mm<sup>2</sup></b>
Max. Querschnitt für Litze	<b>25,00 mm<sup>2</sup></b>
Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
Max. Querschnitt des Fernmeldekontakt, Litze	<b>1,5 mm<sup>2</sup></b>
Fehleranzeige	<b>rotes Anzeigenfeld</b>
Fernanzeige	<b>potentialfreier Wechselkontakt</b>
Potentialfreiem Fernmeldekontakt	<b>250V/0,5A AC,250V/0,1A DC</b>
Schutzklasse	<b>IP 20</b>
Betriebstemperaturbereich (min/max)	<b>-40 / 80 °C</b>
Feuchtigkeit	<b>5 - 95 %</b>
nach Norm	<b>EN 61643-11:2012, IEC 61643-11:2011</b>
ETIM-Klasse	<b>EC000941</b>
Steckermodul	<b>SLP-075 VB/0</b>
Zolltarifnummer	<b>85363030</b>
EAN	<b>8595090521563</b>
Bestellnummer	<b>A02156</b>

SALTEK s.r.o., Dráždanská 561/85, 400 07 Ústí nad Labem, CZ | +420 475 655 511 | [info@saltek.cz](mailto:info@saltek.cz) | [www.saltek.eu](http://www.saltek.eu)

Technická podpora: 800 818 818 | [podpora@saltek.cz](mailto:podpora@saltek.cz)

06.02.2026 -  
00:39:28